

処理施設の維持管理に関する計画(焼却施設)

汚泥の焼却施設(亜鉛用流動焙焼炉)

産業廃棄物処理 施設の維持管理 に関する計画に 係わる事項	排ガスの性状、放流水 の水質等について周辺 地域の生活環境の保全 のため達することとした 数値	[排ガス]	[放流水]
		ばいじん(g/m ³ N) 0.10以下	PH 5.8~8.6
		硫黄酸化物(K値) 5.3以下	BOD(mg/ℓ) 15以下
		塩化水素(mg/m ³ N) 700以下	SS(mg/ℓ) 50以下
	窒素酸化物(ppm) 220以下	大腸菌群数(個/cm ³) 3,000以下	
排ガスの性状及び放流水 の水質の測定頻度に関 する事項	[排ガス]	[放流水]	
焼却炉運転時 (1回/2ヶ月を越えない作業期間)	1回/月以上		